

5.2.7 Výkopy zriadené na príahlých pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách sa musia primerane vybaviť dostatočne bezpečnými a kapacitne vyhovujúcimi priechodmi, priecestiami alebo obchádzkami a musia sa označiť v zmysle osobitných predpisov^{4),6)}. Prístupové komunikácie k zariadeniam PDS, príahlé pracovné plochy a pod. sa musia po celý čas výstavby na stavenisku udržiavať v bezpečnom stave.

5.3 Povinnosti a pravidlá pre subjekty tretej strany vykonávajúce stavebné a zemné práce v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia

5.3.1 Práce sa musia uskutočňovať v súlade s podmienkami stanovenými PDS, rozhodnutiami a výjadreniami stavebného úradu alebo iných verejnoprávnych orgánov a v súlade s osvedčenou technickou dokumentáciou.

5.3.2 Minimalizovanie rizík poškodenia systému zásobovania plynom iným zariadením uloženým v zemi, pohybmi zeme, okolitým porastom, inými konštrukciami alebo dopravou je potrebné v hodnotení odstrániť a neodstrániť ohrození uviesť v technickej dokumentácii v súlade s požiadavkami technického pravidla TPP 702 02.

5.3.3 Technická dokumentácia musí byť na stavbe k dispozícii počas celého výkonu prác. Musí obsahovať podmienky na zaistenie bezpečnosti práce a opatrenia v prípade ohrozenia prírodnými živilmi (napr. záplavy, zosuvy pôdy a pod.), ďalej opatrenia pri práciach za prevádzky plynárenského zariadenia, súbehu práciariek niekoľkých subjektov tretej strany, ako aj opatrenia pri postupnom odvzdávaní stavieb a objektov do ich užívania.

5.3.4 Technologický a pracovný postup musí riešiť:

- a) nadväznosť a súbeh jednotlivých pracovných operácií,
- b) pracovný postup pre danú pracovnú činnosť,
- c) použitie strojov, zariadení a špeciálnych pracovných prostriedkov, pomôcok a pod.,
- d) druhy pomocných stavebných konštrukcií (lešení, podperných konštrukcií, plošín a pod.),
- e) spôsob dopravy (zvislej i vodorovnej) materiálov vrátane komunikácií a skladovacích plôch,
- f) technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pracovníkov, pracoviska a okolia,
- g) opatrenia na zabezpečenie staveniska (pracoviska) v čase, keď sa na ňom nepracuje,
- h) opatrenia pri stavebných práciach pri mimoriadnych podmienkach,
- i) ostatné požiadavky na vykonanie práciariek pri dodržaní zásad bezpečnosti práce.

Pred tým, ako sa takýto postup predloží na posúdenie verejnoprávnym orgánom, musí byť schválený PDS.

5.3.5 Pracovníci subjektov tretej strany musia byť preukázateľne oboznámení s technickou dokumentáciou v rozsahu, ktorý sa ich týka.

5.3.6 Pred začatím práciariek je subjekt tretej strany povinný oboznámiť určených pracovníkov PDS s rizikami, ktoré z jeho činnosti vyplývajú.

Subjekt tretej strany je povinný uviesť tieto skutočnosti v zápise o odovzdaní staveniska (pracoviska) alebo pred začatím svojich práciariek musí o tom inak preukázateľne oboznámiť PDS.

⁶⁾ nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci;

5.3.7 Pracovníci subjektov tretej strany musia byť na požiadanie zodpovedného pracovníka PDS schopní preukázať sa potvrdením o absolvovaní školenia podľa ods. 5.5.8 počas celého výkonu nimi zabezpečovaných prác.

5.3.8 Subjekt tretej strany musí prostredníctvom zodpovedného pracovníka zabezpečiť trvalú koordináciu počas výkonu stavebných a zemných prác v zmysle požiadaviek osobitných predpisov^{2),4)}.

5.3.9 Subjekt tretej strany je povinný možné zdroje nebezpečenstva, ktoré sú dôsledkom jeho činnosti (napr. otvory, jamy, nestabilné alebo ostré konštrukcie, stavebné a montážne dielce a pod.) vhodným spôsobom zabezpečiť.

5.3.10 Pravidlá pre subjekty tretej strany, vykonávajúce činnosti v ochrannom pásmme plynárenských zariadení a technologických objektoch PDS, sú nasledujúce:

- a) Rozsah a čas (harmonogram) prác musia byť vopred dohodnuté a schválené zodpovedným pracovníkom PDS.
- b) Výkop strojným mechanizmom na základe predchádzajúceho vytýčenia osi plynovodu sa môže uskutočňovať po predchádzajúcim vytýčením vzdialenosť:
 - najviac 1,0 m od vonkajšieho obrysu plynovodu s maximálnym prevádzkovým tlakom do 0,4 MPa vrátane,
 - 1,5 m od vonkajšieho obrysu plynovodu s maximálnym prevádzkovým tlakom nad 0,4 MPa.
- c) Výkopové práce mechanizmami sa vykonávajú vždy v smere rovnobežnom s osou podzemných zariadení vytýčených.
- d) Ak sú z technických príčin pri výkopových prácach mechanizmy postavené kolmo na osu podzemných zariadení (nie však zvisle nad osou), výkopové práce sa vykonávajú vždy smerom od vedenia podzemných zariadení.
- e) Pri zdvíhaní bremien s použitím mechanizačných prostriedkov s opornou pätkou musí byť vzdialosť opornej pätky od vrchného obrysu plynovodu najmenej 3 m (mocnosť zemného krycia).
- f) Inžinierske siete odkryté zemnými prácami musia byť počas odkrycia zabezpečené proti mechanickému poškodeniu. V prípade potrubí z polyetylénu sa tieto musia v lete zatieniť proti slnečnému žiareniu a v zime ochrániť pred poklesom teplôt pod + 5 °C.
- g) Pri všetkých prácach sú pracovníci subjektov tretej strany povinní používať vhodné náradie, nástroje, osobné ochranné a pracovné prostriedky a dodržiavať podmienky stanovené v technickej dokumentácii vopred odsúhlásenej PDS. Taktiež sú počas výkonu prác povinní riadiť sa pokynmi zodpovedného pracovníka PDS.
- h) Po ukončení denných prác musí byť pracovisko zabezpečené tak, aby nedošlo k ohrozeniu života alebo zdravia ani náhodne sa vyskytujúcich osôb ani k prípadnému poškodeniu plynárenského zariadenia či zariadenia nachádzajúceho sa v blízkosti vykonávaných činností.
- i) Po úplnom ukončení prác je subjekt tretej strany povinný uviesť terén do takého stavu, aby boli dodržané všetky povinnosti vyplývajúce z technickej dokumentácie a podmienky pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku plynárenského zariadenia.
- j) Ostatné požiadavky na výkon stavebných a zemných prác, ako aj ostatných súvisiacich činností uskutočňovaných v blízkosti vysokotlakových plynovodov upravuje technické pravidlo TPP 701 03.

5.4 Povinnosti a pravidlá pre subjekty tretej strany vykonávajúce činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

5.4.1 Pri činnostach spojených s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu (v tomto odseku ďalej len „činnosť“) sú subjekty tretej strany povinné plniť tieto opatrenia:

- a) zabezpečiť, aby činnosť vykonávali len oprávnené osoby, pokiaľ sa na činnosť táto povinnosť vzťahuje,
- b) požiadať písomné povolenie PDS pred začatím činnosti s presne určenými podmienkami z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, za akých možno túto činnosť vykonávať, pričom práce možno začať až po splnení všetkých podmienok povolenia,
- c) kontinuálne kontrolovať miesto činnosti a príahlé priestory počas výkonu činnosti, pri jej prerušení a po jej skončení na nevyhnutný čas (v prípade zvárania alebo tepelného delenia materiálov najmenej osem hodín),
- d) zabezpečiť po skončení činnosti alebo pracovnej zmeny odloženie zdroja iniciácie otvoreného ohňa z miesta činnosti na určené miesto a vykonáť potrebné opatrenia proti jeho neoprávnenému použitiu,
- e) zabezpečiť, aby rozvody potrebné na zdroj iniciácie otvoreného ohňa boli uložené tak, aby nedošlo k ich mechanickému, tepelnému alebo k inému poškodeniu a aby nevytvárali prekážku v prístupových priestoroch plynárenského zariadenia alebo zariadenia slúžiaceho na únik osôb,
- f) zabezpečiť čistotu, pevnosť, tesnosť a neporušenosť pripojení vonkajších prívodov k zdroju iniciácie otvoreného ohňa a ich ochranu pred mastnotou a agresívnymi látkami, ktoré by ich mohli poškodiť; poškodené prívody odstaviť bez zbytočného odkladu z používania a zabezpečiť ich výmenu,
- g) zabezpečiť pri skladovaní, preprave a manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami dodržiavanie požiadaviek podľa osobitného predpisu⁷⁾,
- h) zabezpečiť potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov, prípadne spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky ochrany pred požiarmi,
- i) zabezpečiť ochranu osôb a okolia pred vznikom požiaru od nebezpečných účinkov činnosti prenosnými zástenami alebo závesmi z nehorľavého alebo neľahko horľavého materiálu.

5.4.2 Pri práci s jedmi a horľavinami I. a II. triedy je potrebné dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné požiadavky stanovené vo všeobecne záväzných predpisoch. Po skončení práce s týmito látkami sa musia tieto látky umiestniť do uzavorených nádob a uložiť na uzamknutom mieste, spĺňajúcim ustanovenia o skladovaní, zásadách bezpečnej manipulácie a označení priestorov skladovania⁷⁾.

5.5 Práva a povinnosti PDS a jeho súčinnosť so subjektmi tretej strany, ktoré plánujú a vykonávajú činnosť v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia

5.5.1 PDS, ako držiteľ povolenia podľa osobitného predpisu¹⁾, je povinný zabezpečovať spoločnosť, bezpečné a efektívne prevádzkovanie distribučnej siete a jej zariadení. Jeho právomoci a zodpovednosti vyplývajúce z tejto povinnosti vychádzajú predovšetkým z tohto predpisu.

⁷⁾ vyhláška MV SR č. 124/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostach s horľavými plynnimi a horenie podporujúcimi plynnimi;

vyhláška MV SR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, tŕažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov;

vyhláška MV SR č. 258/2007 Z. z. o požiadavkách na protipožiaru bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami

5.5.2 PDS, je oprávnený vo verejnom záujme:

- a) vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom, ktoré sú nevyhnutné na výkon jeho prevádzkovej činnosti (predovšetkým vo vzťahu k prevádzkovej kontrole a údržbe),
- b) odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky zariadení siete alebo znemožňujú výkon prevádzkových kontrol,
- c) vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach činnosť potrebnú na zabezpečenie prevádzky zariadení siete.

5.5.3 PDS je povinný vopred oznámiť vlastníkovi, alebo užívateľovi cudzej nehnuteľnosti činnosti podľa ods. 5.5.2. To však neplatí v prípade:

- bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
- porúch, údržby, ohrozenia integrity a havárie zariadení siete, a počas ich odstraňovania.

5.5.4 PDS je oprávnený stanoviť podmienky na činnosti cudzích subjektov v ochranných pásmach plynárenských zariadení, predovšetkým spôsob a technologické prostriedky.

5.5.5 Za účelom uskutočnenia dohody vzájomných vzťahov, záväzkov a povinností v oblasti bezpečnosti práce medzi subjektmi tretej strany, ako aj pri súbehu nimi zabezpečovaných prác si PDS vyhradzuje právo na účasť pri odovzdávaní staveniska v ochrannom a bezpečnostnom pásme prevádzkovaného plynárenského zariadenia.

5.5.6 K začiatu svojich prác je subjekt tretej strany povinný prizvať PDS. Pracovník PDS uvedie podmienky na začatie činností v zápisе o odovzdaní staveniska (pracoviska), ktorý mu na požiadanie PDS subjekt tretej strany predloží.

5.5.7 Pri stavebných a zemných prácach počas prevádzky plynárenského zariadenia je PDS povinný oboznámiť subjekt tretej strany so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia, avšak za predpokladu, že subjekt vopred oznámi PDS svoj zámer vykonávať činnosti podľa požiadaviek ods. 5.5.5 a 5.5.6.

5.5.8 V nadväznosti na ods. 5.3.7 je PDS oprávnený požadovať, aby pracovníci subjektov tretej strany boli pred začatím prác v oblasti BOZP/PO/ŽP preukázateľne preškolení. Školenie týchto pracovníkov vykoná oprávnený pracovník PDS podľa podmienok osobitného predpisu⁴⁾ a školeným pracovníkom vydá potvrdenie o absolvovaní školenia.

5.5.9 V prípade odôvodnej potreby prejazdu cez prevádzkované podzemné plynárenské zariadenia PDS stanoví podmienky technického riešenia (napr. spevnením cestného prechodu a pod.), ktoré predchádza prípadným nežiaducim účinkom na integritu plynárenského zariadenia.

5.5.10 PDS je oprávnený kedykoľvek prerušíť alebo celkom zastaviť činnosť subjektu tretej strany pre podezrenie z porušenia technických, organizačných a ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti práce alebo pre podezrenie z ohrozenia integrity plynárenského zariadenia s touto činnosťou súvisiace.

5.5.11 V nadväznosti na ods. 5.5.10 pri prerušení činnosti subjektu tretej strany je potrebné vykonať nevyhnutné opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku – predovšetkým vo vzťahu k bezpečnosti a zachovaniu integrity plynárenského zariadenia. O výkone týchto opatrení vyhotoví subjekt tretej strany zápis, PDS na základe posúdenia priyatých opatrení rozhodne o pokračovaní prác.

5.5.12 Zodpovedný pracovník PDS je pred začiatkom a kedykoľvek počas prác oprávnený preveriť, či subjekt tretej strany je držiteľom licencie alebo dokladu odbornej spôsobilosti na činnosti, na ktoré sa táto spôsobilosť vzťahuje a ktoré sú predmetom jeho aktivity v ochrannom a bezpečnostnom pásme. Ide predovšetkým o tieto činnosti:

- sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; vedenie stavebného denníka (odborná spôsobilosť, stavebný dozor⁸⁾),
- organizovanie, riadenie a koordinácia stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe a vedenie ich evidencie v stavebnom denníku (odborná spôsobilosť stavbyvedúci⁸⁾), koordinácia technickej dokumentácie a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (odborná spôsobilosť koordinátor dokumentácie⁹⁾),
- koordinácia plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (odborná spôsobilosť koordinátor bezpečnosti⁸⁾).

5.5.13 V rámci požiadaviek organizácie prevádzky zariadení siete PDS musí mať k dispozícii aktuálnu organizačnú schému prevádzky a údržby. V rámci kontroly nad činnosťou subjektov tretej strany v tejto schéme poverí svojich zodpovedných pracovníkov prevádzky na výkon:

- preskúmania a vyjadrenia sa k technickej dokumentácii stanovením podmienok k jej obsahu,
- zaškolenia v oblasti BOZP, PO a OŽP autorizovanou osobou,
- vyjadrenia sa k rizikám zahajovaných alebo prebiehajúcich prác stanovením technicko-bezpečnostných podmienok v zápise o odovzdaní staveniska alebo záznamom v stavebnom denníku.
- priebežnej kontroly, alebo trvalého dohľadu (podľa povahy prác a zváženia možných rizík).

5.5.14 Poverení zodpovední pracovníci PDS musia byť s opisom svojej činnosti podľa ods. 5.5.13 preukázaťne oboznámení a musia mať k tomuto opisu prístup. Pokiaľ sa na túto činnosť vzťahuje povinnosť zaškolenia, PDS im ho musí poskytnúť.

5.5.15 Akákoľvek činnosť subjektu tretej strany v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme, ktorá priamo alebo nepriamo nesúvisí s prevádzkou plynárenskejho zariadenia (napr. terénna úprava lesných priesekov), nie je dovolená. Výnimku môže udeliť PDS len na základe posúdenia:

- charakteru a/alebo plánovaného využitia výsledku činnosti subjektu tretej strany,
- aktuálneho technického stavu plynárenskejho zariadenia,
- ostatných technických požiadaviek, na základe ktorých bolo plynárenske zariadenie uvádzané do prevádzky,
- ostatných okrajových podmienok, ktoré vylučujú akákoľvek negatívny vplyv výkonu činnosti alebo jej dôsledku na integritu a bezpečnosť prevádzky plynárenskejho zariadenia.

5.5.16 V prípade udelenia výnimky podľa ods. 5.5.15 a povolenia činnosti subjektu tretej strany v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme musí mať PDS vypracované pokyny na stanovenie ochranných opatrení, ktoré majú byť účinné v prípade, keď nie je možné najmenšiu povolenú vzdialenosť pásiem dodržať.

⁸⁾ zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných projektantoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov;

⁹⁾ nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko;

5.5.17 PDS musí poskytnúť subjektom tretích strán dostupnými komunikačnými prostriedkami informácie o umiestnení zariadení siete, objasniť časovú platnosť predchádzajúceho vyjadrenia PDS, prípadne odporučiť preverenie aktuálnosti informácií, ak sa majú plánované činnosti začať po dátume ich platnosti.

Týmto ustanovením však nie je dotknutý nárok PDS, aby subjekty tretej strany tieto informácie komplexne vo svojej technickej dokumentácii využili v záujme zachovania bezpečnosti a integrity zariadení siete.

5.5.18 Aby subjekt tretej strany mohol splniť svoju povinnosť overiť prítomnosť inžinierskych sietí na stavenisku, PDS pred začatím zemných prác na požiadanie subjektu tretej strany vykoná vytýčenie plynárenského zariadenia v predmetnej lokalite.

5.5.19 PDS v záujme všeobecnej informovanosti dotknutých obcí o možnom nebezpečenstve vyplývajúcim z prevádzky svojich plynárenských zariadení dohodne spôsob vzájomnej komunikácie s týmito obcami a poskytne údaje o tiesňových linkách svojich príslušných dispečerských pracovísk. Tieto údaje PDS podľa potreby aktualizuje.

6 Činnosti a opatrenia nasledujúce po zistení ohrozenia a poškodení plynárenského zariadenia subjektmi tretej strany

Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí. V prípade ohrozenia integrity plynárenského zariadenia je osoba, ktorá takúto situáciu spozoruje, povinná vykonať všetky opatrenia smerujúce k odvráteniu hroziaceho nebezpečenstva. Ak už vznikla situácia priamo ohrozujúca ľudské zdravie a majetok v dôsledku porušenia integrity plynárenského zariadenia je táto osoba povinná vykonať všetky opatrenia, ktoré môžu nebezpečenstvo škody odvrátiť, alebo vedú k jej minimalizácii.

6.1 Činnosti subjektov tretích strán pri zistení ohrozenia plynárenského zariadenia

6.1.1 Osoba, ktorá má podezrenie, že integrita plynárenského zariadenia je ohrozená, vykoná v prípade odstránielného ohrozenia integrity plynárenského zariadenia tieto opatrenia:

- informuje obecný úrad alebo priamo PDS, ak táto osoba upustí od svojho konania, ale dovtedajšou činnosťou mohla narušiť ochranné pásmo plynárenského zariadenia,
- ak nie je možné z akéhokoľvek dôvodu obecný úrad alebo PDS informovať alebo osoba, ktorá ohrozenie spôsobuje, neupustí od svojho konania, osoba, ktorá ohrozenie zistila, informuje políciu na telefónnom čísle 158.

6.1.2 Osoba, ktorá má podezrenie, že integrita plynárenského zariadenia je ohrozená, vykoná v prípade neodstránielného ohrozenia integrity zariadenia tieto opatrenia:

- informuje obecný úrad alebo priamo PDS,
- ak nie je možné z akéhokoľvek dôvodu obecný úrad alebo PDS informovať, osoba, ktorá ohrozenie zistila, informuje políciu na telefónnom čísle 158.

6.2 Činnosti subjektov tretích strán pri narušení integrity plynárenského zariadenia

6.2.1 Osoba, ktorá zistí, že integrita plynárenského zariadenia alebo zariadenia slúžiaceho na jeho ochranu je narušená, okamžite kontaktuje integrovaný záchranný systém na telefónnom čísle 112, a ak sa v blízkosti poškodeného plynárenského zariadenia nachádzajú osoby, je nevyhnutné ich okamžite informovať o vzniknutom nebezpečenstve tak, aby ihned nebezpečný priestor opustili.

6.3 Opatrenia PDS pri narušení integrity plynárenskejho zariadenia subjektmi tretích strán

6.3.1 Po prijatí hlásenia o ohrození v dôsledku narušenia integrity plynárenskejho zariadenia PDS prostredníctvom svojich monitorovacích a dispečerských pracovísk informuje zodpovedných pracovníkov svojich pohotovostných oddielov. Opatrenia súvisiace so zaistením obyvateľstva dotknutej oblasti, zabezpečením okolitého majetku a samotného plynárenskejho zariadenia PDS koordinuje v súlade so svojím havarijným plánom.

6.3.2 Pri porušení plynárenskejho zariadenia spojeného s únikom plynu PDS vykoná odstávku predmetného poškodeného úseku v súčinnosti s príslušným monitorovacím a dispečerským pracoviskom.

6.3.3 PDS vypracuje písomný záznam o charaktere a rozsahu poškodenia plynárenskejho zariadenia alebo zariadenia slúžiaceho na jeho ochranu, v ktorom bude okrem iného stanovené, kto, akým spôsobom a dokedy vykoná potrebné korektívne opatrenia a opravy. Okrem toho PDS vykoná vlastné zdokumentovanie miesta poškodenia (napr. fotodokumentáciou).

6.3.4 Podľa charakteru a rozsahu poškodenia plynárenskejho zariadenia a zariadení súvisiacich s jeho ochranou PDS bezodkladne zabezpečuje činnosti spojené s odstraňovaním následkov poškodenia na týchto zariadeniach.

6.3.5 PDS vzniká nárok na náhradu škody pozostávajúcu zo skutočných nákladov vynaložených na odstránenie následkov ohrozenia alebo poškodenia plynárenskejho zariadenia, v prípade úniku plynu aj náhrady za uniknutý plyn podľa podmienok uvedených v článku 7 tohto pravidla.

7 Právna zodpovednosť pri ohrození alebo poškodení plynárenskejho zariadenia

7.1 Všeobecná právna zodpovednosť za poškodzovanie plynárenskejch zariadení

7.1.1 Poškodzovanie plynárenskejch zariadení a konštrukcií, ktoré slúžia na jeho ochranu, je zakázané.

7.1.2 Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poškodí plynárenske zariadenie alebo zariadenie slúžiace na jeho ochranu, znáša následky svojho konania v súlade s platnou právnou úpravou v závislosti od aplikácie právneho predpisu vzťahujúceho sa na zodpovednosťný právny vzťah medzi PDS a subjektom zodpovedným za poškodenie.

7.1.3 Zodpovednosť poškodzujúcej osoby je upravená najmä zákonom o energetike, občianskym zákonníkom, obchodným zákonníkom a podľa okolnosti aj trestným zákonom.

7.1.4 Zodpovednosť za škodu spôsobenú poškodením alebo ohrozením plynárenskejho zariadenia nie je zákonne limitovaná, PDS má nárok na úhradu spôsobenej škody v plnom rozsahu, ak osobitná právna úprava neurčuje inak (napr. obmedzenie náhrady škody vyplývajúce z pracovnoprávnych predpisov).

7.1.5 Osoba zodpovedná za vznik škody je povinná nahradíť PDS celú škodu, ktorá PDS vznikla poškodením alebo ohrozením plynárenskejho zariadenia, a to skutočnú škodu a ušlý zisk. Skutočná škoda zahŕňa najmä škodu na plynárenskej zariadení alebo zariadení, ktoré slúži na jeho ochranu; škodu za uniknutý plyn, ktorý unikol v dôsledku poškodenia plynárenskejho zariadenia alebo zariadenia, ktoré slúži na jeho ochranu; všetky náklady na odstránenie poškodenia alebo ohrozenia plynárenskejho zariadenia.

7.2 Prístup PDS k poškodzovateľom a posudzovaniu škôd na plynárenských zariadeniach

7.2.1 PDS viedie evidenciu subjektov tretích strán, ktoré poškodzujú ním prevádzkované plynárenské zariadenia. Podľa miery a charakteru zodpovednosti, závažnosti vzniknutej situácie, ako aj ďalších okolností prípadu, PDS má právo individuálne posudzovať každý prípad poškodenia plynárenského zariadenia a uplatňovať si nároky v zmysle platnej legislatívy (pozri bod 8.1).

7.2.2 Distribučná sieť a jej jednotlivé súčasti sú v právnom zmysle vecami a ich poškodenie alebo ohrozenie môže predstavovať nielen vznik škody na strane PDS, ale aj naplnenie skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania cudzej veci.

7.2.3 Vzhľadom na charakter a povahu plynárenských zariadení môže dôjsť poškodením plynárenského zariadenia alebo ohrozením prevádzky plynárenského zariadenia k spáchaniu trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, prípadne aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia. K spáchaniu uvedených trestných činov môže dôjsť tak úmyselným konaním, ako aj nedbanlivostným konaním, keď sa úmysel poškodiť alebo ohroziť plynárenské zariadenie na spáchanie daného trestného činu nevyžaduje.

7.3 Porušenie povinností subjektov tretích strán v ochranných a bezpečnostných pásmach

7.3.1 Porušením povinností v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení nie je len spôsobenie škody na takýchto zariadeniach, ale aj vykonávanie akýchkoľvek činností v ochranných a bezpečnostných pásmach, ktoré sú v rozpore s podmienkami stanovenými platnými právnymi predpismi, technickými normami alebo pravidlami, najmä bez predchádzajúceho súhlasu PDS (ak sa podľa platných právnych predpisov vyžaduje) alebo v rozpore s podmienkami PDS stanovenými na práce v ochrannom a bezpečnostnom pásmi.

7.3.2 V prípade poškodenia plynárenského zariadenia, ako aj v prípade porušenia iných povinností (najmä vykonávaním činností, ktoré sú v rozpore zo zákonom) v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, môže byť zodpovednej fyzickej alebo právnickej osobe uložená sankcia zo strany orgánov verejnej správy, prípadne môže dôjsť k spáchaniu trestného činu.

8 Dohľad orgánov štátneho dozoru nad činnosťami v ochrannom a bezpečnostnom pásmi plynárenských zariadení

Vykonávanie štátneho dozoru nad dodržiavaním povinností fyzických a právnických osôb sa riadi podľa platnej legislatívy a v jej zmysle príslušný štátny dozor vyvodzuje právnu zodpovednosť voči držiteľovi povolenia (rozhodnutia) alebo inej fyzickej či právnickej osobe za porušenie povinností vyplývajúcich z tejto legislatívy.

8.1 V prípade porušenia všeobecne záväzných predpisov v oblasti BOZP sú orgánmi štátneho dozoru Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Národný inšpektorát práce a jednotlivé inšpektoraty práce. Uvedené orgány štátnej správy okrem iných činností vykonávajú aj dozor nad dodržiavaním právnych predpisov a ostatných predpisov, ktoré zaručujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia a vyvodzovanie zodpovednosti za ich porušovanie.

8.2 Štátny stavebný dohľad sa zriaďuje na ochranu verejných záujmov, ako aj práv a právom chránených záujmov právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyplývajú z uskutočnenia stavby

alebo jej zmeny, z vlastnosti stavby pri jej užívaní, z odstránenia stavby a z terénnych úprav, prác a zariadení podľa zákona²⁾. Pri uskutočňovaní stavieb dohľad vykonáva:

- a) Slovenská stavebná inšpekcia,
- b) miestne príslušný stavebný úrad,
- c) iné orgány štátnej správy oprávnené osobitnými predpismi dozerat' na uskutočňovanie, užívanie a odstraňovanie stavieb v medziach týchto predpisov,
- d) krajsky stavebný úrad.

8.2.1 Tieto orgány sú oprávnené najmä zisťovať, či:

- a) sa stavba, stavebné úpravy a udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia,
- b) sú splnené podmienky na uskutočnenie stavby (stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, napr. obchodný zákonník) a vedenie uskutočnenia stavby vykonáva stavbyvedúci),
- c) sa na stavbe nachádza projekt stavby overený v stavebnom konaní a či sa viedie stavebný denník,
- d) sa pri uskutočnení stavby, stavebných úprav alebo pri udržiavacích prácach dodržiavajú podmienky stavebného povolenia, všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy vzťahujúce sa na stavebné práce a stavebné výrobky,
- e) sa stavba užíva spôsobom povoleným v kolaudačnom rozhodnutí,
- f) sa stavba udržiava v dobrom technickom stave,
- g) sa dodržiavajú podmienky povolenia alebo nariadenia odstránenia stavieb či nariadených stavebných úprav a udržiavacích prác,
- h) sa terénne úpravy alebo t'ažobné práce vykonávajú podľa povolenia,
- i) sa odstraňovaním stavby neohrozujú susedné pozemky a stavby na nich.

8.2.2 Slovenská stavebná inšpekcia vykonáva hlavný štátny stavebný dohľad a dohľad nad:

- plnením podmienok a opatrení uložených rozhodnutiami stavebných úradov,
- dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom účastníkom výstavby a iných opatrení na území,
- dodržiavaním všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, ako aj základných požiadaviek na stavby, ak dohľad nevykonáva iný orgán podľa osobitného predpisu,
- použitím vhodných stavebných výrobkov v stavbách.

8.3 Štátna energetická inšpekcia podľa platnej legislatívy¹⁾ vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností fyzických osôb a právnických osôb podľa zákona o energetike, a to aj pri vykonávaní činností a plnení povinností fyzických a právnických osôb v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení. Štátna energetická inšpekcia je zároveň orgánom, ktorý prejednáva správne delikty z porušovania povinností, vyplývajúce fyzickým a právnickým osobám zo zákona o energetike.

8.4 Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonáva štátny dozor v oblasti ochrany životného prostredia, predovšetkým:

- a) vykonáva štátny dozor nad nakladaním so stavebnými odpadmi, nad prepravou nebezpečných odpadov a pod. podľa zákona č. 223/2001 Z. z.,

- b) schvaľuje postupy v prípade úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia (tzv. havarijné plány) podľa zákona č. 364/2004 Z. z.,
- c) vykonáva štátny dozor v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií podľa zákona č. 261/2002 Z. z.,
- d) kontroluje dodržiavanie podmienok ochrany v osobitne chránených územiach (národné parky, chránené prírodné rezervácie atď.) podľa zákona č. 543/2002 Z. z.

9 Zhrnutie

Zásahy tretích strán patria k významnej skupine, ktorá ohrozenie bezpečného a spoľahlivého prevádzku plynárenských zariadení nielen na Slovensku, ale aj v iných vyspelých krajinách s rozvinutým plynárenským priemyslom.

Je preto nevyhnutné zjednotiť algoritmus na ich predchádzanie, riešenie, vyhodnocovanie a postih súčasných, ale aj potenciálnych poškodzovateľov. Za účelom významného zvýšenia prevencie v oblasti ohrozenia prevádzky plynárenských zariadení aktivitami tretej strany je možno opísané opatrenia v tomto pravidle zhrnúť nasledovne:

9.1 Subjekt tretej strany môže vykonávať činnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásmi plynárenského zariadenia len za podmienky:

- predchádzajúceho oboznámenia PDS so zámerom plánovanej činnosti subjektu tretej strany formou žiadosti a predložením príslušnej technickej dokumentácie,
- udelenia predchádzajúceho súhlasu PDS s touto činnosťou a pod dohľadom zodpovedného pracovníka PDS,
- že stavebné práce alebo iné činnosti, na ktoré sa vyžaduje odborná spôsobilosť, bude vykonávať oprávnený subjekt s ohľadom na dodržanie technicko-bezpečnostných podmienok stanovených vopred PDS,
- že stavebné práce alebo iné činnosti, na ktoré sa vztahuje povinnosť udelenia rozhodnutia, povolenia alebo vyjadrenia podľa osobitného predpisu²⁾, bude realizovať v súlade s nimi, ako aj v súlade s ostatnými príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami,
- že príprava, priebeh alebo výsledok tejto činnosti nemôže ohrozovať a poškodzovať plynárenské zariadenia ani nijako zamedzovať prístup k nim,
- že sa vopred oboznámi s obsahom symbolov a signálov na zaistenie BOZP označujúcich prítomnosť plynárenského zariadenia,
- predchádzajúceho absolvovania školenia v oblasti BOZP, PO a OŽP, ktoré mu poskytne PDS.

9.2 Subjektu tretej strany je pri jeho činnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásmi plynárenského zariadenia zakázané:

- pristupovať na vzdialenosť, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu plynárenského zariadenia;
- používať zariadenia, prípravky alebo príslušenstvo iniciujúce otvorený oheň a vykonávať činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a výbuchu;
- ohrozovať integritu plynárenského zariadenia zemnými prácami, zriadením skládok a inými činnosťami ohrozujúcimi jeho stabilitu;
- poškodzovať plynárenské zariadenia a konštrukcie, ktoré slúžia na jeho ochranu;
- vykonávať akékoľvek iné aktivity (pozri bod 4), ktorých dôsledok môže priamo či nepriamo ohrozovať bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky plynárenského zariadenia.

10 Záverečné ustanovenia

10.1 Činnosti a opatrenia zrealizované podľa tohto predpisu zodpovedajú výkladu predovšetkým všeobecne záväzných predpisov, technických noriem a všeobecne uznaných pravidiel dobrej praxe. Odchýlenie od tohto predpisu pri zabezpečovaní minimálne tej istej úrovne bezpečnosti a spoľahlivosti konania, ktorá je daná príslušnými ustanoveniami tohto predpisu, vykonáva zúčastnený subjekt na vlastnú zodpovednosť s vedomím skutočnosti, že splnenie bezpečnosti a spoľahlivosti sa musí preukázať.

10.2 Technické pravidlo bolo prerokované s týmito organizáciami:

- Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava;
- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava;
- Ministerstvo vnútra SR;
- Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava;
- Národný inšpektorát práce SR, Košice;
- Technická inšpekcia, a. s., ústredie, Bratislava;
- SPP-distribúcia, a. s., Bratislava;
- Združenie odborníkov plynových zariadení, pobočka Bratislava.